



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010309081139

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

KB0-125、KB0N-125、KB0-100、KB0N-100、KB0-63、KB0N-63、KB0-50、KB0N-50;
参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018年06月05日 有效期至: 2019年05月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年08月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2010010309437638

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

KBO-12, KBO-16, KBO-18; 参数及型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年10月19日

有效期至: 2020年10月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010年10月21日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1245373



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010309081140

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

控制与保护开关电器

KB0-45、KB0N-45、KB0-32、KB0N-32、KB0-18、KB0N-18、KB0N-16、KB0-12、KB0N-12; 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018年04月17日 有效期至: 2019年05月13日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年08月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304603785

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司

浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司

浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司

浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

星-三角起动器

KB0J-50, KB0J-63, KB0J-100 Ui:660V; Ue:AC380V; Ie:R 型:50A, 63A, 100A; M
型:50A, 63A, 80A, 100A; AC-3; 脱扣级别:10; 3P; 配用的辅助触头
(3NO2NC, 2NO1NC): Ith:6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/6A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB/T14048.9-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 01 月 10 日 有效期至: 2023 年 01 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 03 月 20 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304603787

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

星-三角起动器

KB0J2-100,KB0J2-63(型号解释详见附件);Ui:660V;Ue:AC380V;Ie:R 型:63A,100A;M 型:63A,80A,100A; AC-3;脱扣级别:10;3P; 配用的辅助触头 (3NO2NC,2NO1NC);Ith:6A;AC-15;Ue/Ie:AC380V/6A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,特发此证。

发证日期: 2018 年 01 月 10 日 有效期至: 2023 年 01 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2013 年 03 月 20 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010304603786

委托人名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产者(制造商)名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

生产企业名称、地址

浙江中凯科技股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号

产品名称和系列、规格、型号

星-三角起动机

KB0J-45, KB0J-32, KB0J-16 U_i:660V; U_e:AC380V; M 型: I_e:16A, 25A, 32A, 40A, 45A; R
型: I_e:16A, 32A, 45A; AC-3; 脱扣级别:10A, 3P; 配用的辅助触头
(3NO2NC, 2NO1NC); I_{th}:6A; AC-15; U_e/I_e:AC380V/6A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2018 年 01 月 10 日 有效期至: 2023 年 01 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2013 年 03 月 20 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:



中国质量认证中心